

Акт о результатах профилактического контроля №26/_____

Аккольский район
Место составления

12.05.2023 г.
время 16:36

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аккольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль № 26 от 02.05.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
АБИШЕВ АРЫСТАН ТОЛЕГЕНОВИЧ – начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района
КУЛЕБАЕВ МАРАТ ШАЯХМЕТОВИЧ – главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района
ШАЙМЕРДЕНОВ МАУЛЕН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ – старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля надзора), его местонахождения, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) 011040002763, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Карасай отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

КГУ "Общеобразовательная школа села Караса й отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, АККОЛЬСКИЙ, Карасай, Магжана Жумабаева (УЛИЦА), 6/1.

5. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 05.05.2023 – 12.05.2023

6. Сведения о результатах профилактического контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Карасай отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности, включающая противопожарный режим, соответствующий пожарной опасности в соответствии с приложением 1 к Правилам пожарной безопасности Основание: п. 5 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	п. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	У мест размещения телефонов не вывешены таблички с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112" Основание: п. 10 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	п. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не предоставлен журнал по проведению не реже 1 раза в полугодие практических тренировок персонала по действиям при пожаре Основание: п. 14 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	п. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На эвакуационных путях, лестничных маршах не установлены знаки пожарной безопасности Основание: п.32 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	п. 59 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кабинете биологии допускается эксплуатация поврежденной, не закрепленной электророзетки. Основание: п. 86 п.п. 2 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	п. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В коридоре первого этажа электровключатель смонтирован по горючему основанию. Основание: п.79 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	п. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки

не имеют

приложение на " ____ " листах
" ____ " 20__ года.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.