




Начальнику Отдела по чрезвычайным ситуациям





Аккольского района Абишеву А.Т.

ИНФОРМАЦИЯ


по устранению замечаний

в ходе проверки КГУ «Основная средняя школа села Карасай отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области» выявлены следующие нарушения:

№	Вид нарушения	Меры по устранению нарушения	Фотоотчет
1	Дежурный персонал не обеспечен комплектом ключей от всех замков дверей здания школы	Дубликаты ключей от всех дверей находятся у вахтера	
2	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли произведена 14 июля 2023	
3	В кабинете труда допускается эксплуатация не закрепленной розетки	Нарушение устранено. Розетки закреплены	

4	Не произведен замер сопротивления изоляции проводов	Замеры произведены 01.06.2023 Имеется технический отчет	
5	В методическом кабинете электророзетка, выключатель смонтированы по горючему основанию	Электророзетка, выключатель смонтированы по негорючему материалу	
6	В методическом кабинете провода соединены методом скручивания	В метод кабинете провода соединили при помощи прессовки	
7	В кабинете самопознания допускается эксплуатация системы вентиляции с заделанными отверстиями	Отверстия система вентиляции очищены	

Директор школы Гибрасва М.С.



Получил: Ст. инженер ОЧС Арсеновского р-на
Ст. инспектор гражданской защиты
Шаймуратов М.А. СШ
03.06.2022г.